

АКТ

обследования жилого/нежилого помещения

по адресу: У-55-14.
« 23 » октября 2022 г.

Комиссия в составе: ст мастер центр Рахмиевский В.В.
мастер центр Петерсена Ч.Н.

На основании заявления собственника /планового обследования/ Ваулин А.В.
(ФИО собственника/квартиросъемщика)

на предмет защиты от холода

Квартира расположена на _____ этаже _____ - этажного дома

Техническое состояние инженерных сетей: ГВ удов ХВ удов

Канализация удов Вентиляция удов ТС удов

Перепланировка нет

Нарушения в инженерных системах (переоборудование): ГВ нет ХВ нет

Канализация нет Вентиляция нет ТС нет

Система отопления. Выполнена согласно
проекта и находится в работе.
проведена проверка на температурные
режимы в стояке кухни +40°С
комната + стояк стоял +60°С. Трасса +30°С
температурный режим соответствует
нормативам. Замеры производились при
открытой двери при + наружного воздуха.
+10°С

Комиссия решила:

температурный режим в квартире
соответствует нормативам

Подписи

Ваулин А.В.

Рахмиевский В.В.
Петерсена Ч.Н.

собственник кв.

У-55-14

Ваулин А.В.

Ваулин А.В.